



OBUDOWY BETONOWE
STACJI TRANSFORMATOROWYCH
B 22-30w/630



B 22-30w

z obsługą
wewnętrzną



Dane techniczne obudowy stacji


obudowa TYPU	B 22-30w/630
warianty	1-1 1-2 1-3
elementy	piwnica + korpus + dach
materiały	
korpus, dach	żelbet - monolit
drzwi i kraty wentylacyjne	alucynk/aluminium
wymiary obudowy:	
długość	2200 [mm]
szerokość	3000 [mm]
wysokość	2600 [mm]
wysokość wewnątrz obudowy	2300 [mm]
wysokość obudowy nad ziemią	2800 [mm]
głębokość posadowienia	800 [mm]
powierzchnia zabudowy	6,6 [m²]
ciężar obudowy:	
korpus	6600 [kg]
dach	3900 [kg]
piwnica	4500 [kg]
stopień ochrony	IP 43
klasa obudowy	(10) (15) (20) ¹⁾
klasa odporności pożarowej	B
odporność ogniowa ścian pełnych i stropu	REI 120
wytrzymałość obudowy na uderzenia	20 J
wytrzymałość dachu na obciążenie	2500 N/m²
wentylacja obudowy stacji	grawitacyjna

Warianty

max wymiary urządzeń


rozdzielnic SN	max 1500 x 800 [mm]
rozdzielnic nN	max 1500 x 350 [mm]
transformator	max 1150 x 1950 x 2000 [mm]

B 22-30w / 630 / 1-3




obudowa	boczna kratka wentylacyjna
przedział TR:	drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnymi
SN i nN:	drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnymi

B 22-30w / 630 / 1-2



obudowa	kratka wentylacyjna w przelocie
przedział TR:	drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnymi
SN i nN:	drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnymi

B 22-30w / 630 / 1-1



obudowa	trzy pełne ściany oddzielenia p-poż. REI 120
przedział TR:	drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnymi
SN i nN:	drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnymi

¹⁾ w zależności od wariantu wykonania i sposobu wentylacji obudowy stacji



**Przedsiębiorstwo Konstrukcji
Innowacyjnych "WILK"**

ul. Portowa 4a, 64-761 Krzyż Wlkp.
tel. 67/ 256 41 53, info@pkiwilk.pl

**stacje
transformatorowe**

złącza kablowe
średniego napięcia

rozdzielnice średniego napięcia

transformatory olejowe
i żywiczne

rozdzielnice niskiego napięcia
dystrybucyjne

rozdzielnice niskiego napięcia
przemysłowe



zeskanuj, aby przejść do strony
www.pkiwilk.pl

