



OBUDOWY BETONOWE STACJI TRANSFORMATOROWYCH **B 25-50w/1000**



B 25-50w

z obsługą
wewnętrzzną

WSPÓLNE i OSOBNE przedziały obsługi SN i nN



Dane techniczne obudowy stacji

obudowa TYPU	B 25-50w/1000
varianty	1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
elementy	piwnica + korpus + dach
materiały	żelbet - monolit
korpus, dach	alucynk/aluminium
drzwi i kraty wentylacyjne	alucynk/aluminium
wymiary obudowy:	
długość	2500 [mm]
szerokość	5000 [mm]
wysokość	2620 [mm]
wysokość wewnątrz obudowy	2300 [mm]
wysokość obudowy nad ziemią	2820 [mm]
głębokość posadowienia	800 [mm]
powierzchnia zabudowy	12,5 [m²]
ciężar obudowy:	
korpus	10600 [kg]
dach	5200 [kg]
piwnica	7600 [kg]
stopień ochrony	IP 43
klasa obudowy	(10) (15) (20) ¹⁾
klasa odporności pożarowej	B
odporność ogniowa ścian pełnych i stropu	REI 120
wytrzymałość obudowy na uderzenia	20 J
wytrzymałość dachu na obciążenie	2500 N/m²
wentylacja obudowy stacji	grawitacyjna

(¹⁾ w zależności od wariantu wykonania i sposobu wentylacji obudowy stacji


Warianty

wspólne przedziały obsługi SN i nN

max wymiary urządzeń


rozdzielnic SN max 2850 x 1100 [mm]
rozdzielnic nN max 2200 x 350 [mm]
transformator max 1150 x 1950 x 2000 [mm]

B 25-50w / 1000 / 1-3




obudowa: boczna krata wentylacyjna
przedział TR: drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnymi + boczna krata wentylacyjna
SN i nN: drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnymi

B 25-50w / 1000 / 1-2



obudowa: krata wentylacyjna w przelocie
przedział TR: drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnymi + boczna krata wentylacyjna w przelocie
SN i nN: drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnymi

B 25-50w / 1000 / 1-1




obudowa: trzy pełne ściany oddzielenia p-poż. REI 120
przedział TR: drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnymi
SN i nN: drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnymi

osobne przedziały obsługi SN i nN

max wymiary urządzeń


rozdzielnic SN max 2000 x 1100 [mm]
rozdzielnic nN max 2200 x 350 [mm]
transformator max 1150 x 1950 x 2000 [mm]

B 25-50w / 1000 / 1-6




obudowa: boczna krata wentylacyjna
przedział TR: drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnymi + boczna krata wentylacyjna
SN i nN: drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnymi

B 25-50w / 1000 / 1-5



obudowa: krata wentylacyjna w przelocie
przedział TR: drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnymi + boczna krata wentylacyjna w przelocie
SN i nN: drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnymi

B 25-50w / 1000 / 1-4



obudowa: trzy pełne ściany oddzielenia p-poż. REI 120
przedział TR: drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnymi
SN i nN: drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnymi



**Przedsiębiorstwo Konstrukcji
Innowacyjnych "WILK"**

ul. Portowa 4a, 64-761 Krzyż Wlkp.
tel. 67/ 256 41 53, info@pkiwilk.pl

**stacje
transformatorowe**

złącza kablowe
średniego napięcia

rozdzielnice średniego napięcia

transformatory olejowe
i żywiczne

rozdzielnice niskiego napięcia
dystrybucyjne

rozdzielnice niskiego napięcia
przemysłowe



zeskanuj, aby przejść do strony
www.pkiwilk.pl

